

Brąszewice, dn. 28.03.2016 r.

WYJAŚNIENIE Nr 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) informuję, że wpłynęły od Wykonawcy zapytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na **Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Brąszewicach** następującej treści:

Pytania Wykonawcy:

1. Prosimy o uszczegółowienie standardu wykonania ogrodzenia boiska. Czy elementy mają być pomalowane? Jeśli tak prosimy o podanie wymaganego koloru RAL.
2. Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pkt. 12.14 ogrodzenie boiska. Nie przewiduje się malowania ogrodzenia. Elementy ogrodzenia mają być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie metodą ogniową.

WÓJT
Karol Mielak
Karol Mielak

57083712
KIEROWNIK
Referatu Infrastruktury Technicznej
mgr Annieliza Drzazga