

Brąszewice, dn. 09.01.2015 r.

WYJAŚNIENIE NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) informuję, że wpłynęły od Wykonawców zapytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Godynice i Przedłęcz” następującej treści:


1. Czy można zastosować studnie betonowe zamiast żelbetowych ?
2. Czy można zastosować studnie wodoszczelności W8 i nasiąkliwości 5 % ?
3. Czy studnia może być zakończona zwężką betonową?

Odpowiedzi:


Ad 1) Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie studni betonowych zamiast żelbetowych.

Ad 2) Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie studni wodoszczelności W8 i nasiąkliwości 5 %.

Ad 3) Studnie nie mogą być zakończone zwężką betonową.

Zdr. WÓJTA

mgr Renata Plucińska
Sekretarz Gminy

Sponędnik

KIEROWNIK
Referatu infrastruktury Technicznej

mgr Agnieszka Drzazga