



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

**Gmina Brąszewice
ul. Starowiejska 1
98-277 Brąszewice**

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.16.2020

Data:
21 stycznia 2020r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr PSSE-OL-HŚ/S/509/01/19/20 z dnia 15.01.2020r. z badań laboratoryjnych wody pobranej do badania w dniu 07.01.2020r. i sprawozdania Nr PSSE-OL-HŚ/S/7/20 z dnia 17.01.2020r. z badań laboratoryjnych wody pobranej do badania w dniu 13.01.2020r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia.**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

W dniu 09 grudnia 2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu decyzją znak: PPIS.OHK.472.519.2019 stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice oraz nakazał unieruchomienie wodociągu poprzez zaprzestanie dostarczania wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego w Brąszewicach do czasu uzyskania stwierdzenia przydatności wody do spożycia; zapewnienie zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi odpowiadającej wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; poinformowanie w sposób skuteczny odbiorców o braku przydatności wody do spożycia; podjęcie natychmiastowych działań naprawczych zmierzających do doprowadzenia jakości wody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Brąszewicach do jakości zgodnej z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz przedłożenie planu realizacji działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaopiniowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu; uzyskanie stwierdzenia przydatności wody do spożycia na podstawie pozytywnych wyników badania wody w celu ponownego uruchomienia wodociągu.

W związku z wydaną decyzją stwierdzającą brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice - Urząd Gminy Brąszewice, ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice w piśmie z dnia 09.12.2019r. znak: IT.7021.3.13.2019 przedstawił zakres i termin realizacji działań naprawczych polegających na całkowitym wyłączeniu stacji uzdatniania wody w Brąszewicach, woda z wodociągu została spuszczone, a sieć wodociągowa przepłukana i przechlorowana.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Dodatkowo zachlorowano na 48h poszczególne urządzenia i odżelaziacze, a następnie przepłukane. Mieszkańcy na czas prowadzonych działań zaopatrywani byli w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Godynice oraz z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chajew.

Po przeprowadzonych działaniach naprawczych Urząd Gminy Brąszewice, ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice w dniu 12.12.2019r. pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, enterokoków oraz chloru wolnego w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Brąszewice – woda wprowadzana do sieci, badana woda odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W dniu 19 grudnia 2019r. Urząd Gminy Brąszewice, ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice pobrał kolejne próbki wody do badania laboratoryjnego w zakresie parametrów grupy A, enterokoków oraz chloru wolnego w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Brąszewice – woda wprowadzana do sieci; sieć – Błota 14, sieć – Żuraw 4. W punkcie zgodności – stacja uzdatniania wody w Brąszewicach, woda podawana do sieci, została przekroczona ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w ilości 109 jtk, natomiast w punkcie zgodności sieć – Żuraw 4 została przekroczona ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w ilości >300 jtk co stanowiło naruszenie wymagań określonych w załączniku nr 1 część C tabela nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Badanie pobranych próbek wody przeznaczonych do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

W związku z powyższym Gmina Brąszewice podjęła kolejne działania naprawcze zmierzające do poprawy jakości wody do spożycia przez ludzi polegające na przeglądzie urządzeń na stacji uzdatniania wody w Brąszewicach, przechlorowaniu odżelaziaczy, zbiornika retencyjnego i studni głębinowych, kilkakrotnie przepłukano całą instalację na SUW Brąszewice oraz przechlorowano i kilkakrotnie przepłukano sieć wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice, dodatkowo przejrano punkty poboru na sieci. Po zakończeniu kolejnych działań naprawczych Urząd Gminy Brąszewice, ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice w dniu 07.01.2020r. oraz w dniu 13.01.2020r. pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice w zakresie parametrów grupy A, enterokoków oraz chloru wolnego w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Brąszewice – woda wprowadzana do sieci, sieć – Błota 14, sieć – Żuraw 4. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli, Oddział Laboratoryjny, ul. Łaska 13, 98-220 Zduńska Wola. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej urzędu gminy.

Z UPOWAŻNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W SIERADZU
mgr inż. Małgorzata Wojdyn
Pracownik Oddziału Epidemiologicznego

Do wiadomości:

1. a/a